Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

ZSTiO.651.2016 Gliwice, 08-03-2016 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacja obiektów - przebudowa korytarzy z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych -2 etap**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
ul. Warszawska 35
44-102 Gliwice

tel. +48 32 231-36-12
fax +48 32 231-36-12
sekretariat@zstio.gliwice.eu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast drzwi stalowych – drzwi aluminiowych o równoważnych parametrach? Oferowana przez nas ślusarka aluminiowa
spełnia wszystkie wymogi opisane w specyfikacji.

Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – rozdział 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia.”
Wymagana klasa dymoszczelności drzwi bez względu na materiał z którego wykonane są drzwi – Sm. Wymagana stolarka drzwiowa bezprogowa.

Z poważaniem

Kopia aa.